



NOTAS HIDRANTES

1. EN ESTE PLANO SE REPRESENTA LA RED DE HIDRANTES EXISTENTE EN LA URBANIZACIÓN DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO.
2. NO ES NECESARIO INSTALAR HIDRANTES ADICIONALES POR ENCONTRARSE LOS HIDRANTES DENTRO DE LAS DISTANCIAS MÁXIMAS PERMITIDAS POR EL CTE-DB-S4.

| | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| proyecto | PROYECTO EJECUCIÓN-FASE 2 EDIFICIO REPRESENTATIVO DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE | | | |
| | Parcela 8. Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas. Santa Cruz de Tenerife | | | |
| plano | INSTALACIONES PCI HIDRANTES | IPCI.07 | | |
| referencia | ET3I Instalaciones | fecha | julio 2014 | formato 740x594 escala S/E |
| propiedad | Parque Científico y Tecnológico de Tenerife | | | |
| arquitectos | a3arquitectos.gestión.integral.de.proyectos.S.L.P.P. | | | |
| | José Ignacio Braquehais Conesa | Sara Solís Wert | Juan José García-Aranda Pérez | |
| a3arquitectos c/ San Bernardo 126, 1º A. 28015 Madrid tel.91 576 34 03 fax.91 577 49 84 a3@a3arquitectos.es | | | | |